



Ν. Χειμώνιο 11 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-  
ΘΡΑΚΗΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

## ΤΜ.ΣΥΝ.ΦΥΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ

Δ/νση: Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τηλέφωνο: 2552031155

Φαξ: 2552031219

Email: [tsforestiadass@astynomia.gr](mailto:tsforestiadass@astynomia.gr)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8001/30/10-Ε'

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α. και των νόμιμων  
κρατήσεων)****ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Δ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμότειχου, και Μεταξάδων της Δ.Α Ορεστιάδας, **εντός του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00 € #, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.**

1. Γνωρίζεται ότι, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, κατόπιν της υπ' αριθμό 8000/20/4/254/3/2-β από 23-01-2015 «Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης» του Δ/ντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμότειχου, και Μεταξάδων της Δ.Α Ορεστιάδας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**2.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών** ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

**3.- Η προσφορά** θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και **να καλύπτει**, με ποινή ακυρότητας, **το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών** (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Πρόσκλησης).

**4.-** Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής με ποσοστό 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους.

**5.-** Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**6.-** Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Έργου με κωδικό 2013ΣΕ05020005 και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα 2013» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (δράση 3.1.7 «Λειτουργικά έξοδα») και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της δαπάνης, στο φορέα-υπηρεσία που έχει ορισθεί με διαταγή της ΓΔΟΕΣ, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών ή υπηρεσιών.

**7.** Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, (Άρθρο 21 Π.Δ.118/2007) μπορεί να προτείνει:

**α.** Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

**β.** Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδότην με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

**8.-** Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας (Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ), **έως την 25-05-2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00' (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρει τις εξής ενδείξεις**

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η φράση «ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (με κεφαλαία γράμματα).

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια .

Ο αριθμός της Πρόσκλησης.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα στοιχεία του αποστολέα.

**α) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής** (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»)

**i) Φορολογική Ενημερότητα**

**ii) Ασφαλιστική Ενημερότητα**, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές.

**iii) Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α'-75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα:

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση.
- ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού.
- δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.
- Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

**β) Τεχνική προσφορά** (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)

- Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης.
- Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**γ) Οικονομική προσφορά** (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), με την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

**9.-** Οι προσφορές που περιέρχονται στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες

**10.-** Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προμήθεια, παρέχονται από την Υπηρεσία μας (τηλ.: 25520 31155, fax: 25520 31219, email: tsforestiadas@astynomia.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**11.-** Το κείμενο της παρούσας να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ([www.diavgeia.gov.gr](http://www.diavgeia.gov.gr)), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ([www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr))

Επίσης να αποσταλεί σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (epimevro@otenet.gr) στο Επιμελητήριο Έβρου ([www.evroschamber.gr](http://www.evroschamber.gr)).

Ο

**ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας είναι απαραίτητο να εφοδιασθούν με καινούργιο ηλεκτρολογικό υλικό.

**1. Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο ή οροφής (2Χ36W T8) με στεγανότητα IP65**

Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο ή οροφής (2Χ36W T8) με στεγανότητα IP65, με πλαστικό σώμα και ανοξείδωτα εξαρτήματα συγκράτησης, κατάλληλα για χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους κλπ, με ηλεκτρονικό μπάλαστ, κομπλέ με λυχνίες 2Χ36W (1 TEM)

**2. Φωτιστικό σώμα στεγανό "ΧΕΛΩΝΑ" οβάλ, με λαμπτήρα 1x11W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, με βάση θερμοπλαστική, σώμα και πλαίσιο από θερμοπλαστική ρητίνη, πλαστικό πλέγμα, ανακλαστήρα αλουμινίου και αμμοβολημένο ή διάφανο γυάλινο διαχύτη, προστασίας IP 65.**

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τύπου ΧΕΛΩΝΑ, με λαμπτήρα 1x11W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή για επίτοιχη τοποθέτηση. Η βάση του φωτιστικού σώματος είναι θερμοπλαστική, το σώμα και πλαίσιο είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστική ρητίνη. Το φωτιστικό φέρει εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου, πρισματικό διαχύτη από διάφανο ή αμμοβολημένο γυαλί και πλαστικό προστατευτικό πλέγμα. Η βάση φέρει κατάλληλες προεξοχές με σπές για τη διέλευση των υλικών στερέωσης (βίδες από χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου αντιδιαβρωτικής προστασίας). Επίσης φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την προσαρμογή του λαμπτήρα. Κλάση προστασίας φωτιστικού II, βαθμός προστασίας IP 65. Το φωτιστικό σώμα θα πληρεί την προδιαγραφή F, θα είναι κατάλληλο για οικονομικό λαμπτήρα φθορισμού 1x11W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β. Δηλαδή φωτιστικό σώμα με το λαμπτήρα και τα απαραίτητα όργανα έναυσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Περιλαμβάνονται ο λαμπτήρας οικονομικής απόδοσης 1x11W. (1 TEM)

**3. Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό οροφής ή ψευδοροφής (4Χ18W)**

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W) με στεγανότητα IP 40, με μεταλλική βάση βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα, με διαχύτη, για τοποθέτηση σε επιφάνειες ψευδοροφής, με ηλεκτρονικό μπάλαστ, κομπλέ με λυχνίες 4Χ18W T8. (1 TEM)

**4. Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού (προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x250W HIT/HST**

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού (προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x250W HIT/HST.

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x250W HIT/HST με κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πλαστικό κάλυμμα από διαφανές μετακρυλικό injection ή polycarbonate ή γυαλί, μεταλλικό βραχίονα γαλβανισμένο εν θερμώ για τοποθέτηση σε τοίχο ή γωνία ή κολώνα με τα ανάλογα στηρίγματα, σύστημα έναυσης, κομπλέ σε λειτουργία.

Η στεγανότητα του προβολέα θα είναι IP65 και μαύρου χρώματος. Ο προβολέας θα δέχεται λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου. (1 TEM)

**5. Λαμπτήρας-Λυχνία Φθορισμού 36Watt**

Προμήθεια λαμπτήρα-λυχνία φθορισμού 36 Watt. (1 TEM)

**6. Λαμπτήρας-Λυχνία Φθορισμού 18Watt**

Προμήθεια λαμπτήρα-λυχνία φθορισμού 18 Watt. (1 TEM)

**7. Λαμπτήρας 11 Watt ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α E27**

Προμήθεια λαμπτήρα 11 Watt ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α E27. (1 TEM)

**8. Λυχνία Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 250 Watt**

Λυχνία Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 250 Watt (1 TEM)

**9. Διακόπτης επικάναλος ή χωνευτός απλός διπολικός με πλήκτρα, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V**

Διακόπτης επικάναλος ή χωνευτός απλός διπολικός με πλήκτρα, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V (1 TEM)

**10. Κανάλι διανομής πλαστικό 150Χ50mm διμερές**

Κανάλι διανομής πλαστικό 150X50mm διμερές, ενδεικτικού τύπου legrand κατάλληλο για παροχές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ισχυρών ρευμάτων, με τη δημιουργία ανοιγμάτων για τοποθέτηση ρευματοδοτών, με τις ειδικές γωνιές αλλαγής διεύθυνσης όδευσης του καναλιού, του ειδικού ακραίου καλύμματος αυτού, τάφ κλπ.

**11.** Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς βαρέως τύπου, διαφόρων διατομών  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς βαρέως τύπου, διαφόρων διατομών, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (1 μετρ.)

**12.** Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο  
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο, δηλαδή προμήθεια (1 μετρ.)

**13.** Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο  
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο, δηλαδή προμήθεια (1 μετρ.)

**14.** Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο  
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο, δηλαδή προμήθεια, (1 μετρ.)

**15.** Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4  
Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 (1 μετρ.)

**16.** Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10 A  
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10 A κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. (1 TEM)

**17.** Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A  
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. (1 TEM)

**18.** Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 A  
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 A κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. (1 TEM)

**19.** Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 32 A, χαρακτηριστικής C  
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 32 A κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. (1 TEM)

**20.** Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 32 A, χαρακτηριστικής C  
Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 32 A, χαρακτηριστικής C, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. (1 TEM)

**21.** Διακόπτης διαρροής αυτόματος τετραπολικός εντάσεως 40 A/30mA  
Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής τετραπολικός εντάσεως 40 A, για μέγιστο χρόνο διακοπής 30ms, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, τα κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα. Προσφέρει προστασία από διαρροές εναλλασσόμενου ημιτονοειδών ρευμάτων και παλμικών με συνιστώσες συνεχούς(ρεύματα που προκαλούνται απ' τη λειτουργία ηλεκτρονικών διατάξεων και μη γραμμικών φορτίων τα λαμπτήρων φθορισμού κλπ) (1 TEM)

**22.** Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A

Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο. (1 TEM)

**23.** Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25 Α  
Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25 Α, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο (1 TEM)

**24.** Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α  
Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α, περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με μοχλίσκο,. (1 TEM)

**25.** Ενδεικτική λυχνία ράγας  
Ενδεικτική λυχνία ράγας, εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή εντοιχισμένου, πλήρους με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (1 TEM)

**26.** Φωτοκύτταρο τάσεως 230 V προστασίας IP65  
Φωτοκύτταρο τάσεως 230 V προστασίας IP65, με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (1 TEM)

**Τονίζεται ότι τα υλικά δεν θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία για φύλαξη και μελλοντική χρήση.**

Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, **να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30-06-2015.**

## **B. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

### **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23%): 5.000 €**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                              | ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ        | Μ/Μ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|--------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |          | ΕΥΡΩ         | ΕΥΡΩ     |
| 1.  | Φωτιστικό σώμα στεγανό επίτοιχο ή οροφής (2Χ36W Τα8) με στεγανότητα IP65                                                                                                                                                                                           | HMX 8971.1.1.ΣΧ.28 | τεμ. | 30       | 48,00        | 1.440,00 |
| 2.  | Φωτιστικό σώμα στεγανό «ΧΕΛΩΝΑ» οβάλ, με λαμπτήρα 1x11W ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α ή Β, με βάση θερμοπλαστική, σώμα και πλαίσιο από θερμοπλαστική ρητίνη, πλαστικό πλέγμα, ανακλαστήρα αλουμινίου και αμμοβολημένο ή διάφανο γυάλινο διαχύτη, προστασίας IP 65. | ΑΤΗΕ Ν\8982.6.2.3  | τεμ. | 20       | 14,00        | 280,00   |
| 3.  | Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό οροφής ή ψευδοροφής (4Χ18W)                                                                                                                                                                                                       | HMX 8971.1.1.ΣΧ.14 | τεμ. | 6        | 41,50        | 249,00   |
| 4.  | Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού(προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x250W HIT/HST                                                                                                                                               | HMX 8971.1.1.ΣΧ.7  | τεμ. | 4        | 40,00        | 160,00   |
| 5.  | Λαμπτήρας-Λυχνία Φθορισμού 36Watt                                                                                                                                                                                                                                  | HMX 880.7.9        | τεμ. | 120      | 2,9          | 348,00   |
| 6.  | Λαμπτήρας-Λυχνία Φθορισμού 18Watt                                                                                                                                                                                                                                  | HMX 880.7.8        | τεμ. | 60       | 2,9          | 174,00   |
| 7.  | Λαμπτήρας 11 Watt ενεργειακής απόδοσης κλάσης Α Ε27                                                                                                                                                                                                                | HMX 880.7.6.ΣΧ     | τεμ. | 30       | 3,50         | 105,00   |
| 8.  | Λυχνία Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 250 Watt                                                                                                                                                                                                                        | HMX 880.5.5.ΣΧ     | τεμ. | 5        | 10           | 50,00    |
| 9.  | Διακόπτης επικάναλος ή                                                                                                                                                                                                                                             | HMX 8801.1.2.ΣΧ    | τεμ. | 6        | 4,00         | 24,00    |

|     |                                                                                                                                             |                       |      |     |       |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|-------|----------|
|     | χωνευτός απλός διπολικός με πλήκτρα, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V                                                                             |                       |      |     |       |          |
| 10. | Κανάλι διανομής πλαστικό 150X50mm διμερές                                                                                                   | HMX<br>8734.1.5X.ΣΧ.1 | μ.   | 80  | 14,40 | 1.152,00 |
| 11. | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς βαρέως τύπου, διαφόρων διατομών                                                                 | HMX<br>8732.1.5.X1    | μ.   | 100 | 1,20  | 120,00   |
| 12. | Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm <sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο | HMX<br>8766.3.1.ΣΧ.1  | μ.   | 100 | 0,75  | 75,00    |
| 13. | Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm <sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο | HMX 8766.3.2.ΣΧ       | μ.   | 100 | 1,2   | 120,00   |
| 14. | Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 4 mm <sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα σε οποιοδήποτε σημείο   | HMX 8766.3.3.ΣΧ       | μ.   | 50  | 1,8   | 90,00    |
| 15. | Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4                                                                                                                  | HMX 8797.ΣΧ.3         | μ.   | 100 | 0,50  | 50,00    |
| 16. | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10 A                                                                    | HMX 8915.1.2.ΣΧ       | τεμ. | 12  | 4,5   | 54,00    |
| 17. | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A                                                                    | HMX 8915.1.3.ΣΧ       | τεμ. | 12  | 4,5   | 54,00    |
| 18. | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 A                                                                    | HMX 8915.1.4.ΣΧ       | τεμ. | 9   | 4,5   | 40,50    |
| 19. | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 32 A, χαρακτηριστικής C                                                 | HMX 8915.1.6.ΣΧ       | τεμ. | 9   | 4,5   | 40,50    |
| 20. | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών τριπολικός εντάσεως 32 A, χαρακτηριστικής C                                                  | HMX 8915.2.6.ΣΧ       | τεμ. | 2   | 17,85 | 35,70    |
| 21. | Διακόπτης διαρροής αυτόματος τετραπολικός εντάσεως 40 A/30mA                                                                                | HMX<br>8880.4.1.ΣΧ.A  | τεμ. | 2   | 63,50 | 127,00   |
| 22. | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A                                                                           | HMX 8880.3.1.ΣΧ       | τεμ. | 6   | 5,35  | 32,10    |
| 23. | Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25 A                                                                             | HMX<br>8880.3.1.ΣΧ.1  | τεμ. | 2   | 8,65  | 17,30    |
| 24. | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A                                                                            | HMX 8880.3.2.ΣΧ       | τεμ. | 3   | 16,7  | 50,10    |
| 25. | Ενδεικτική λυχνία ράγας                                                                                                                     | HMX 8924.ΣΧ.3         | τεμ. | 9   | 4,00  | 36,00    |
| 26. | Φωτοκύτταρο τάσεως 230 V                                                                                                                    | HMX N.ΣΧ              | τεμ. | 3   | 25,00 | 75,00    |

|  |                 |  |  |  |               |                 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|-----------------|
|  | προστασίας IP65 |  |  |  |               |                 |
|  |                 |  |  |  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>4.999,20</b> |

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τόπος / ημερομηνία.....  
Ο προσφέρων

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας  
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ**  
**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**  
**ΤΜ.ΣΥΝ.ΦΥΛ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ** :  
**ΑΞΙΑ** : #.....#€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%  
**ΕΙΔΟΣ** : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** : ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΤΑΞΕΔΩΝ Δ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.»  
**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ** :

Στο Χειμώνιο σήμερα την .....η του μηνός .....του έτους 2014, ημέρα ..... και ώρα ....., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Αστυνόμο Α'. ΜΑΝΤΑΡΛΗ Αθανάσιο, Διοικητή του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **«Αναθέτουσα Αρχή»** και

β) Ο/Η .....του ..... και της ..... γεν. ....στ... ..... κατ..... με Α.Δ.Τ.:  
....., με Α.Φ.Μ.: ..... και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας **\*Προμηθευτής\***,  
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθμό ..... από ..... Απόφαση του Διοικητή του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε με την υπ' αριθμό **8001/30/10-ε' από 11-05-2015** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Ορεστιάδας, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμότειχου, και Μεταξάδων της Δ.Α Ορεστιάδας, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο Προμηθευτή.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον Προμηθευτή την ως άνω προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

**ΟΡΙΣΜΟΙ**

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

**«Υπηρεσία»** είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ .

**«Προμηθευτής»** είναι ο «.....»,ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Υπηρεσίας για την εκτέλεση της προμήθειας που του ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.

**«Σύμβαση»** είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

**«Προμήθεια»** είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμότειχου, και Μεταξάδων της Δ.Α Ορεστιάδας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τα οποία αναλαμβάνει να προμηθεύσει ο Προμηθευτής.

### Άρθρο 1

#### Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμότειχου, και Μεταξάδων της Δ.Α Ορεστιάδας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ' αριθμό 8001/30/10-ε' από 11-05-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας, **την συνολική τιμή των ..... # ..... € #**, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%.

### Άρθρο 2

#### Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους – Τιμές

| A/A                                                                              | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|--------------|-------------|
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
|                                                                                  |       |                 |          |              |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ</b>                                                      |       |                 |          |              |             |
| <b>Φ.Π.Α. 23%</b>                                                                |       |                 |          |              |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>                                                            |       |                 |          |              |             |
| Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)<br>..... |       |                 |          |              |             |

Η τιμή της μονάδας θα παραμείνει σταθερή για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

### Άρθρο 3

#### Χρόνος & Τόπος Παράδοσης

1. Η παράδοση του συνόλου των ειδών στην Υπηρεσία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, **να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30-06-2015.**
2. Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σχετική σύμβαση, εφόσον ο Προμηθευτής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν απ' αυτή.

### Άρθρο 4

#### Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ' αριθμό 8001/30/10-ε' από 11-05-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας.

### Άρθρο 5

#### Ποιοτική-Ποσοτική Παραλαβή

Η Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί με Απόφαση του Διοικητή του ΤΣΦ Ορεστιάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης και με την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης.

### Άρθρο 6

#### Τρόπος και χρόνος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των εργασιών στον ανάδοχο, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά την οριστική παραλαβή αυτών.
2. Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Έργου με κωδικό 2013ΣΕ05020005 και τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα 2013» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (δράση 3.1.7 «Λειτουργικά έξοδα») και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της δαπάνης, στο φορέα-υπηρεσία που θα ορισθεί με εγκύκλιο της ΓΔΟΕΣ, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των συμβατικών υπηρεσιών

3. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους, από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.

4. Ο προμηθευτής συμφωνεί ρητά ότι, η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν. 4152/2013.

### **Άρθρο 7**

#### **Κρατήσεις**

Η παρούσα προμήθεια υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου.

Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

### **Άρθρο 8**

#### **Υπεκμίσθωση – Εκχώρηση δικαιωμάτων**

1. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον την προμήθεια των ειδών της παρούσας σύμβασης.

2. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

### **Άρθρο 9**

#### **Κυρώσεις - ποινικές ρήτρες.**

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.

### **Άρθρο 10**

#### **Καταγγελία σύμβασης**

Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Προμηθευτής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε Προμηθευτής, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος.

### **Άρθρο 11**

#### **Ανωτέρα βία**

1. Σε περίπτωση ανωτέρω βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρω βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρω βία και τα νόμιμα δικαιώματά του, που προκύπτουν απ' αυτή.

2. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

### **Άρθρο 12**

#### **Βαρύτητα εγγράφων**

1. Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.

2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατ'εξουσιοδότηση κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

α) η παρούσα σύμβαση.

β) η υπ' αριθμό 8001/30/10-ε' από 11-05-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τ.Σ.Φ Ορεστιάδας.

γ) η προσφορά του Προμηθευτή .

3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιοσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές ,για την Υπηρεσία, ρυθμίσεις.

### **Άρθρο 13**

#### **Τροποποιήσεις – Προσθήκες**

1. Η Υπηρεσία μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον Προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.

2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

#### **Άρθρο 14**

##### **Επίλυση διαφορών – Διατάξεις**

1. Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ένα (1) από τα παραπάνω πρωτότυπα έλαβε ο προμηθευτής, δια του νομίμου εκπροσώπου του, το άλλο παρέμεινε στην Υπηρεσία, ως δικαιολογητικό της σχετικής δαπάνης.-

##### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για το Ελληνικό Δημόσιο  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Τ.Σ.Φ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**